


CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE REPARAȚII CENTRALE TERMICE

COD CPV 45331100-7



1. INFORMATII GNERALE

Autoritatea contractanta: Biblioteca Bucovinei "I.G.Sbiera", Suceava, Str.Mitropoliei nr. 4, CUI 4244075, tel/fax 0230 530798; 0330401548, E-mail bbsv@bbsv.ro;

Obiect contract: Lucrari de reparatii centrala termica

Tip procedura: Achizitie directa

Valoare estimata: 10.500 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini se referă la reparații la echipamentele din centrala termică pe gaz compusă din două centrale FEROLLI tip ENERGY TOP W125 ,C1 si C2, aflate la Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera Suceava, strada Mitropoliei nr.4.

Prin încheierea contractului, prestatorul se obligă să execute lucrari de reparații la echipamentele din centralele termice.

Achizitorul are obligația de a achita operatorului economic contravaloarea lucrarilor executate de acesta, rezultate din situația de plată acceptată și consemnată în procesul verbal de recepție.

3. CONDIȚII DE EXECUTARE A SERVICIILOR

În vederea menținerii la parametrii proiectați ai echipamentelor aferente instalațiilor termice din locația specificată operatorul economic va efectua lucrari de reparații și înlocuirea pieselor defecte. Lucrarile de reparație vor fi executate la locul de funcționare a echipamentelor. Lucrarile reparații se vor desfășura astfel:

- furnizarea si inlocuirea schimbatoarelor principale Energy Top W 125 - 2 buc;
- furnizarea si inlocuirea izolatiei centrale schimbator Energy Top - 2 buc;
- furnizarea si inlocuirea izolatiei superioare schimbator Energy Top – 2 buc;
- testarea centralelor termice;
- evaluarea capacității de funcționare a echipamentelor din centrala termică;
- verificarea dispozitivelor de control și siguranță;

- verificarea circuitului de evacuare a gazelor;
- verificarea camerei etanșe;
- verificarea arzătorului și a schimbătorului de căldură;
- verificarea pompei de circulație și a vasului de expansiune;
- verificarea instalației de gaz și a presiunii.

Timpul de execuție a reparației va fi de maxim 10 zile de la momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Operatorul economic trebuie să acorde garanție pe termenul dat de producator pentru piesele înlocuite, să înlocuiască pe cheltuiala proprie piesele defecte dacă se constată ca sunt în garanția oferită de producător. Certificatele de garanție a pieselor înlocuite se predau unui reprezentant al beneficiarului, la sediul unde este montat echipamentul.

4. CERINȚE

Lucrarile vor fi efectuate cu respectarea normativelor și reglementărilor ISCIR în vigoare, iar prestatorul trebuie să dețină autorizație pentru repararea și întreținerea centralelor FEROLLI tip ENERGY Top W125. În elaborarea ofertei, ofertanții vor ține cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă, de protecția muncii și PSI pe care sunt obligați să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

5. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

Reparația se încheie cu un proces verbal de recepție cu consemnarea lucrărilor efectuate. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară.

Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Plata se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție de către un reprezentant al fiecărei părți, prin care se certifica efectuarea lucrarilor solicitate și recepția lor.

6. GARANȚII

Pentru subansamblele și piesele folosite, prestatorul va acorda o garanție cel puțin egală cu cea acordată de producător. Garanția pentru manoperă de execuție va fi de minim 1 an.

Întocmit

Administrator

Sirghie Sorin

